

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32623.ОС15ПБ.13369

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСВЕТПРОМ»  
456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н АШИНСКИЙ, Г.П. АШИНСКОЕ, Г. АША, УЛ  
ОЗИМИНА, Д. 1 ИНН: 7457012150, ОГРН: 1227400000970, Почта: mail@tehsvetprom.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСВЕТПРОМ»  
Адрес: 456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н АШИНСКИЙ, Г.П. АШИНСКОЕ, Г. АША,  
УЛ ОЗИМИНА, Д1.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС15ПБ Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ»,  
117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

Код ОКПД 2

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Светильники со светодиодными источниками  
Светильники взрывозащищенные. Серии ДСП01, ДСП02, ДСП03, ДСП04,  
ДСП05, ДСП 06, ДСП07; серии ТСП-ДСП, ТСП-ДКУ. Маркировка  
«ТЕХСВЕТПРОМ». Серийный выпуск.

код ТН ВЭД  
9405 11 003 3

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Группа горючести Г1 – ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 – ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности Д2 – ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11, группа токсичности Т2 – ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13. ГОСТ ИЕС 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1 Общие требования и методы испытаний" п.13.2, п.13.3 ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ6920.020925 от 02.09.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат», аттестат аккредитации ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02



Проверка подлинности сертификата соответствия

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 20.11.2025 по 19.11.2030

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации